

Checkliste für die jährliche Sichtkontrolle von Gasleitungen

Liegenschaft: Gebäude:

Datum der letzten Prüfung:.....

		Nein	ja
1.	Ist Gasgeruch wahrnehmbar? *		
2.	Sind Absperrarmaturen, z.B. am Hausanschluss und Zähler frei zugänglich und bedienbar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Sind Notabsperungen gekennzeichnet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Sind - bei Verwechslungsgefahr mit anderen Leitungen die Gasleitungen deutlich gekennzeichnet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Sind die Gasleitungen in einwandfreiem Zustand, besonders an Wand- bzw. Deckendurchführungen, und frei von mechanischen Schäden oder Korrosionsschäden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Sind die Gasleitungen gut befestigt und frei von mechanischen Belastungen (»Anhängseln«, gelagertes Material, usw.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Haben die Gasleitungen bei Kreuzungen oder Parallelführung spannungsfreien Abstand zu anderen Leitungen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Sind Lüftungsöffnungen an Verkleidungen von Gasleitungen vorhanden und offen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* Unabhängig der jährlichen Sichtkontrollen sind bei der Wahrnehmung von Gasgeruch immer unverzüglich Maßnahmen zu veranlassen - siehe Anlage 1			

Sollten in der rechten Spalte Punkte angekreuzt sein, so sind Maßnahmen für die Beseitigung dieser Mängel zu veranlassen. Dieses Protokoll ist mindestens bis zur nächsten Prüfung zu verwahren.

Bemerkungen (z. B. über veranlasste Maßnahmen):

.....

.....
 Ort, Datum

.....
 Unterschrift

