

Regelmäßige Sichtprüfungen und Kontrollen an Aufzugsanlagen

Objekt:										
Aufzug Fabrik-Nr.:										
Die folgende Aussage trifft zu:	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Zugänge zum Fahrstuhl, zum Triebwerk und den dazugehörigen Schalteinrichtungen sind frei und sicher begehbar.										
Im Triebwerksraum werden keine aufzugsfremden Gegenstände gelagert.										
Der Fahrkorb kann nicht anfahren, solange eine Schachttür geöffnet ist.										
Schachttüren lassen sich nicht öffnen, solange sich der Fahrkorb außerhalb der Entriegelungszone der jeweiligen Tür befindet.										
Der Fahrkorb kann nicht anfahren, solange eine Fahrkorbtür geöffnet ist.										
Die für die Aufzugsanlage übliche Haltegenauigkeit in den einzelnen Haltestellen ist noch vorhanden.										
Die Notrufeinrichtung funktioniert (soweit das Notrufsystem nicht eine automatische Selbstprüfung enthält).										
Die Hinweise zur Personenbefreiung sind an der Hauptzugangsstelle lesbar und aktuell. (Notfallplan)										
Der Notbremsschalter bzw. der TÜR-AUF-Taster sowie die Lichtgitter bzw. die Lichtschranke sind wirksam.										
<u>Bei Fahrkörben ohne Fahrkorbtüren:</u> Die Schachtwand an den Zugangsseiten des Fahrkorbes ist nicht beschädigt.										
Die Fahrkorbbeleuchtung ist funktionsfähig und in Betrieb.										
Die Fahrkorbböden und -türen (incl. Glaselemente und Spiegel), der Bodenbelag sowie die Schachttüren sind nicht mechanisch beschädigt.										
Sicherheitskennzeichnungen und Piktogramme sind vorhanden und lesbar.										
Die bestimmungsgemäße Benutzung bzw. der ordnungsgemäße Betrieb der Aufzugsanlage findet entsprechend den Herstellervorgaben statt.										
Datum										
Name, Unterschrift										